

## RAPPORTO DI PROVA N. 338657

**Luogo e data di emissione:** Bellaria-Igea Marina - Italia, 21/12/2016

**Committente:** MALAGRIDA GROUP S.r.l. - Via Severino Bizzocchi, 10 - 47922 RIMINI (RN) - Italia

**Data della richiesta della prova:** 25/11/2016

**Numero e data della commessa:** 71614, 28/11/2016

**Data dell'esecuzione della prova:** 05/12/2016

**Oggetto della prova:** determinazione della portata di efflusso di canalina secondo la norma UNI EN 1253-2:2015

**Luogo della prova:** Malagrida Group S.r.l. - Via Severino Bizzocchi, 10 - 47922 Rimini (RN) - Italia

### Denominazione del campione\*.

Il campione sottoposto a prova è denominato "INF/C300 CANALINA CON USCITA Ø 75".

### Descrizione del campione\*.

Il campione sottoposto a prova è costituito da una canalina di drenaggio, lunghezza nominale 300 mm, realizzata appositamente per la prova a fronte di una canalina reale con lunghezza di 1500 mm.

(\*) secondo le dichiarazioni del Committente.

Comp. FM  
Revis. LB

Il presente rapporto di prova è composto da n. 5 fogli.

Foglio  
n. 1 di 5