

## **RAPPORTO DI PROVA N. 308850/7908/CPR**

**emesso da Istituto Giordano in qualità di laboratorio di prova notificato (n. 0407)  
ai sensi del Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09/03/2011**

**Luogo e data di emissione:** Bellaria-Igea Marina - Italia, 16/09/2013

**Committente:** MALAGRIDA GROUP S.r.l. - Via Severino Bizzocchi, 10 - 47922 RIMINI - Italia

**Data della richiesta della prova:** 08/07/2013

**Numero e data della commessa:** 60269, 09/07/2013

**Data del ricevimento del campione:** 07/08/2013

**Data dell'esecuzione della prova:** 07/08/2013

**Oggetto della prova:** Determinazione della tenuta all'acqua di corpi di canaletta secondo la norma  
UNI EN 1433:2008

**Luogo della prova:** Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 9 - Via del Lavoro, 3 - 47814 Bellaria-Igea  
Marina (RN) - Italia

**Provenienza del campione:** campionato e fornito dal Committente

**Identificazione del campione in accettazione:** n. 2013/1664/B

### **Denominazione del campione\*.**

Il campione sottoposto a prova è denominato "CANALINA INFINITY".

### **Descrizione del campione\*.**

Il campione sottoposto a prova è costituito da n. 2 unità canaletta di drenaggio giuntate tra loro e preparate a cura del Committente per l'esecuzione della prova secondo le modalità riportate nella norma di riferimento.

(\*) secondo le dichiarazioni del Committente.

Comp. PM  
Revis. MN

Il presente rapporto di prova è composto da n. 3 fogli.

Foglio  
n. 1 di 3